

Apzīmējumi

— W1 — Proj. z/spr. kabelis
 — W11 — Lietotāja kabelis
 ■ Proj. sadalne
 Apzīmējumi (citu projektu)
 — Ū1 — Ūdensvads
 — K1 — Kanalizācija
 — K1SP — Spiedkanalizācija

Darbu izpildes secība:

1. Pieslēguma pieprasītāja veicamie darbi:

-

2. Elektroapgādes būvkomersanta veicamie darbi:

2.1. Netālu no krustojuma uzstādīt uzskaites sadalni U1-1/63;

2.2. Izbūvēt zemsprieguma kabeļlīniju AXPK-4x35 no piekarkabeļa EPL Z8 balsta Nr.7 līdz U1-1/63;

2.3. Projektējamo slodzi 13kW (20A) pieslēgt U1-1/63, izbūvējot līdz slodzes vietai nepieciešamo šķēsgriezuma sistēmas lietotāja EPL.


2.4. Veikt teritorijas sakārtošanu.

3. Pieslēguma pieprasītāja veicamie darbi pēc elektroapgādes būvprojekta izbūves:

1

Piezīmes: Darba veikšanas norādījumus skatīt skaidrojošā aprakstā.

Objekta atrašanās vieta



Tehniskie rādītāji

Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Proj. sadalnes	gab.	1

Rasējumu saraksts

Vispārīgie rādītāji	ELT-1
Ģenerālplāns	ELT-2
Vienlīniju shēma	ELT-3
Sadaļņu tehniskais rasējums	ELT-4
Kabeļu pievads	ELT-5

Pievienotie un izmantotie izziņu dokumenti

Vispārīgie būvnoteikumi	MK not. Nr.500
Inženiertīklu izvietojums	MK not. Nr.574 (LBN 008-14)
Elektroenerģijas ražošana, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi	MK not. Nr. 573
Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana	MK not. Nr.545 (LBN 202-18)
Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus	MK not. Nr.92
Zemsprieguma (0.4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabeļlīnijas	LEK 049
A/S "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi	TN

Būvju klasifikācijas kods - 22140402 (Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas)

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA "IxCom"



A. Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082, tel. (+371) 24990991

Būvkom. reģ. Nr. 1967-R, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv

Būvprojekts:

Jauna elektroapgādes pieslēguma izbūve Meža ielā, Limbažos

Projekta Nr.
AAAA/AA

Dala:

Elektroapgāde (ārējā)


Pasūtītājs: SIA "Limbažu Siltums"				Rasējums: Vispārīgie rādītāji					
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Arhīva reģ. Nr.	Datums	Stadija	Lapas	Lapa	Mērogs
Būvproj.vad.	A. Riguns		14.01.2021	AAAA/AA	14.01.2021	BP	1/6	ELT-1	b.m.
Būvproj.s.vad.	A. Riguns		14.01.2021						
Proj. inž.	A. Riguns		14.01.2021						




PIEZĪMES:

1. Uzmērīšana veikta 2020. gada 06. novembrī
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999625
3. **Latvijas nenācilo augstumu sistēma (LAS-2000,5)**
4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacijas "Limbaži" RTK režīmā un ierīkoti atbalstpunkti
GP 9001 x=375581.792, y=544100.512, H=88.711m
GP 9000 x=375683.915, y=544389.198
5. Nekustamā īpašuma kadastrs kartes datu uz 26.11.2020.
Dati iegūti portālā www.kadastrs.lv
(3064871.EDOC).
Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
6. Objekta platība ~2.0 ha.

- Ūdensvada šķērsojums
(Proj. kab. aizsargcaurulē)



Kanalizācijas šķērsojums (Proj. kab. aizsargcaurulē)



Piezīmes:


1) Energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvprojekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

[illegible]

Apzīmējumi

— W1 — Proj. z/spr. kabelis

—W11— Lietotāja kabelis



Būvprojekta izstrādātājs:



SIA "IxCom"

A. Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082, tel. (+371) 24990991

Būvkom. reģ. Nr. 1967-R, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv

Būvprojekts:

Jauna elektroapgādes pieslēguma izbūve Meža ielā, Limbažos

Projekta Nr.

AAAA/AA

Daļa:

Elektroapgāde (ārējā)

Pasūtītājs:

SIA "Limbažu Siltums"

Rasējums:

Vienlīnijas shēma


Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Arhīva reģ. Nr.	Datums	Stadija	Lapas	Lapa	Mērogs
Būvproj.vad.	A. Riguns		14.01.2021	AAAA/AA	14.01.2021	BP	1	ELT-3	b.m.
Būvproj.s.vad.	A. Riguns		14.01.2021						
Proj. inž.	A. Riguns		14.01.2021						

Apzīmējumi

— W1 — Proj. z/spr. kabelis

—W11— Lietotāja kabelis

SadalĶņu tehniskais rasĳjums



Būvprojekta izstrādātājs:



SIA "IxCom"

A. Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082, tel. (+371) 24990991

Būvkom. reģ. Nr. 1967-R, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv

Būvprojekts:

Jauna elektroapgādes pieslēguma izbūve Meža ielā, Limbažos

Projekta Nr.
AAAA/AA

Daļa:

Elektroapgāde (ārējā)


Pasūtītājs:

SIA "Limbažu Siltums"

Rasējums:

Sadalnes tehniskais rasējums

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Arhīva reģ. Nr.	Datums	Stadija	Lapas	Lapa	Mērogs
Būvproj.vad.	A. Riguns		14.01.2021	AAAA/AA	14.01.2021	BP	1	ELT-4	b.m.
Būvproj.s.vad.	A. Riguns		14.01.2021						
Proj. inž.	A. Riguns		14.01.2021						



Būvprojekta izstrādātājs:



SIA "IxCom"

A. Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082, tel. (+371) 24990991

Būvkom. reģ. Nr. 1967-R, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv

Būvprojekts:

Jauna elektroapgādes pieslēguma izbūve Meža ielā, Limbažos

Projekta Nr.
AAAA/AA

Daļa:

Elektroapgāde (ārējā)

Pasūtītājs:

SIA "Limbažu Siltums"

Rasējums:

Kabeļu pievads

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Arhīva reģ. Nr.	Datums	Stadija	Lapas	Lapa	Mērogs
Būvproj.vad.	A. Riguns		14.01.2021	AAAA/AA	14.01.2021	BP	1	ELT-5	1:100
Būvproj.s.vad.	A. Riguns		14.01.2021						
Proj. inž.	A. Riguns		14.01.2021						