


PE spiediena dzēšanas aka DN625



APZĪMĒJUMI:

izvads Da1 - PE caurules ārējais diametrs, mm
ievads Da2, Da3 - PE caurules ārējais diametrs, mm
E1, E2 - caurules iebūves slīpums, %

Grodu tipa spiediena dzēšanas aka RBS DN625 un DN800 ar pievadu no 100% pirmreizēja PE100 materiāla ar atvērumu min 605mm, horizontālo ribojumu, lieta sfēras tipa pamatne ar tangenciālu ievadu un centrisku izvadu DN200. Aku vākiem jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klase ar min atvērumu 605mm.

Rekomendācijas pieslēgumiem spiediena dzēšanas aku izvēlē

V=1,5m/s

| Filtru tips | Tips B | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | Tips A | | | | Tips B | | | | Tips C | | | | | | | |
| Sahta DN/spiedvads | 50 x3.0 | 63 x3.8 | 75 x4.5 | 90 x5.4 | 110 x6.6 | 125 x7.4 | 140 x8.3 | 160 x9.5 | 180 x10.7 | 200 x11.9 | 225 x13.4 | 250 x14.8 | 280 x16.6 | 315 x18.7 | 355 x21.1 | |
| 625 | 2.3 l/s | 3.6 l/s | 5.1 l/s | 7.4 l/s | 11.0 l/s | 14.3 l/s | 17.9 l/s | 23.4 l/s | | | | | | | | |
| min B | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | | | | | | | | |
| min B*) | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | | | | | | | | |
| 800 | | | | | 11.0 l/s | 14.3 l/s | 17.9 l/s | 23.4 l/s | 29.6 l/s | 36.6 l/s | | | | | | |
| min B | | | | | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | | | | | | |
| min B*) | | | | | 25 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | | 23.4 l/s | 29.6 l/s | 36.6 l/s | 46.3 l/s | 57.2 l/s | 71.8 l/s | 90.8 l/s | 115.3 l/s | |
| min B | | | | | | | | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | |
| min B*) | | | | | | | | 30 cm | 35 cm | 35 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 50 cm | 50 cm | |
| Izvads DN/OD | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 | |

MIN B metinājums zems vai virs ribas

MIN B*) metinājums var būt uz tības

Filtru tips A FIS-0600 (0,6kg), Vgais=0,3m³/h

Filtru tips B DES-ACF-0600 (10kg), Vgais=5m³/h

Filtru tips C DES-ACF-0600 (20kg), Vgais=10m³/h

Pasūtītājs:

SIA "Limbažu Siltums"
Reģistrācijas Nr. 40003006715

Būvprojekta izstrādātājs:



SIA "Projekts 3"
Reģ.Nr. 40003578510
Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R

Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:

Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007
(+371) 67692600
info@projekts3.lv

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|---|--------------|------------|-----------------|--|
| Amats | V.Uzvārds | Paraksts | Datums | Būvprojekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos | Līguma Nr. | P3/2020/08 | | |
| | | | | | Arhīva Nr. | 12-20 | | |
| | | | | | Rasējuma Nr. | UKT-11 | | |
| Būvproj.d.v.: | A.Urtāns | | 07.12.2020 | Būvprojekta daļa: | BP | Marka | Lapa / Lapu sk. | |
| Izstrādāja: | M.Zālītis | | 07.12.2020 | UKT DAĻA | | | | |
| | | | | Rasējums: | | UKT | - | |
| Mērogs: | b/m | | | Spiediena dzēšanas aka | | | | |