


KABEĻU AIZSARDZĪBAS SHĒMA



PIEZĪMES

1. AIZLIEGTS VEIKT ZEMES DARBUS DZĪLĀK PAR 0.3m, PIELIETOJOT PNEIMATISKOS INSTRUMENTUS VAI LAUZNĪ.
2. ATRAKTIE KABEĻI JĀNODROŠINA PRET MEHĀNISKAJIEM BOJĀJUMIEM, IEVIETOJOT TOS SPECĪLĀS APVALKCAURULĒS.
3. JA, VEICOT ZEMES DARBUS, TIEK ATKLĀTS KABEĻIS, KAS NAV NORĀDĪTS DOKUMENTĀCIJĀ, JĀPĀRTRAUC DARBI, JĀNODROŠINA KABEĻA SAGLABĀŠANA UN JĀIZSAUC IEINTERESĒTO ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI.
4. AIZLIEGTS VEIKT GRUNTS PLANĒŠANU KABEĻU AIZSARDZĪBAS ZONĀ, NEPRECIZĒJOT KABEĻA ATRAKŠANĀS DZĪLUMU AR KONTROLATRAKŠANAS PAŅĒMIENU.

Pasūtītājs:

SIA "Limbažu Siltums"
Reģistrācijas Nr. 40003006715

Būvprojekta izstrādātājs:



SIA "Projekts 3"
Reģ.Nr. 40003578510
Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R

Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:

Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007
(+371) 67692600
info@projekts3.lv

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehānizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos	Līguma Nr.	P3/2020/08		
					Arhīva Nr.	12-20		
					Rasējuma Nr.	UKT-13		
Būvproj.d.v.:	A.Urtāns		07.12.2020	Būvprojekta daļa:	BP	Marka	Lapa / Lapu sk.	
Izstrādāja:	M.Zālītis		07.12.2020	UKT DAĻA		UKT	-	
Mērogs:	b/m			Rasējums: Kabeļu aizsardzības shēma				